

VERIFICATION STATEMENT

Die Bewertung der Produktdeklaration des Luftreinigers

VisionAir Blue Line HM

erfolgte durch eine unabhängige Überprüfung auf Antrag von

Euromate BV

Minervum 7324
NL – 4817 ZD Breda

durch das Prüfinstitut

SGS Institut Fresenius GmbH

Im Paesch 1a
54340 Longuich

Prüfungsumfang und Ergebnisse (Kurzdarstellung)

Bereich	Ergebnis	Kriterium	erfüllt	
			ja	nein
Volumenstrom* [m³/h] Stufe 2	304	300	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volumenstrom* [m³/h] Stufe 4	828	600	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volumenstrom* [m³/h] Stufe 6	1.200	900	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Volumenstrom* [m³/h] Stufe 8	1.440	1.200	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aerosolreduzierung bei 304 m³/h**	99,8	>99,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aerosolreduzierung bei 828 m³/h**	99,7	>99,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aerosolreduzierung bei 1.200 m³/h**	99,7	>99,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Aerosolreduzierung bei 1.440 m³/h**	99,7	>99,0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

* Messungen bei 20°C Umgebungstemperatur, 50% rel.Luftfeuchte

** Mittelwert über Größenfraktionen 0,17 – 18 µm

Longuich, den 23.07.2021



ppa. Wolfgang Schreier
Divisionmanager EHS Non Lab



i. V. Dr. Thomas Häusler
Laborleiter